

Radom, dnia 14.04.2008 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku A KPP w Ciechanowie.

Nr sprawy 23/2008

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami Wykonawcy o treści:

1. W SIWZ podano, że izolacja pozioma w murach wykonana ma być metodą termofalową, a więc z osuszeniem i blokadą hydrofobową. Jednak w treści dalej znajduje się zapis, żeby insekt wprowadzać ciśnieniowo. Proszę o uściślenie sposobu wprowadzania płynu hydrofobowego.
2. Czy w związku z faktem stosowania metody termofalowej trzeba przedstawić Zamawiającemu w ofercie umowę licencyjną na stosowanie w/w metody?

informuje, że na powyższe pytania otrzymaliśmy od projektanta odpowiedzi:

Ad. 1 Izolacje poziome ścian budynku A należy wykonać **iniekcją grawitacyjną metodą termo falową**, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 4 („Opis metody termofalowej do osuszania i zabezpieczenia przegród budowlanych przed ponownym zawilgoceniem”)

Ad. 2 Zgodnie z p. 3.1 „Opisu metody termofalowej do osuszania i zabezpieczenia przegród budowlanych przed ponownym zawilgoceniem”, Załącznik nr 4, stosowanie metody wymaga uzyskania licencji właściciela firmy IMBUD.

W związku z powyższym informujemy, że nie będzie wymagane załączenie do oferty w/w licencji, będzie ona wymagana dopiero na etapie wykonywania zamówienia, gdyż jest ona niezbędna do zakupu materiałów produkowanych przez firmę Imbud.

W załączeniu zamieszczamy załącznik nr 4 do projektu wykonawczego zabezpieczenia przeciwwilgociowego, osuszenia i odgrzybienia ścian parteru budynku "A" Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

Z poważaniem

Opr. P.K.