

Radom, dnia 25-04-2008  
Egz. poj.

**Wyjaśnienie**

zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zmianami

**WYKONAWCY**

**dot. przetargu nieograniczonego pn., Modernizacja  
budynku ZBSIC tj. hala napraw Stacji Obsługi  
Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji zs.  
w Radomiu ul. Energetyków 16”  
nr sprawy 28/2008**

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający  
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W schematach sterowniczych dot. instalacji elektrycznej występuje czujnik zbliżeniowy –brak jest go w przedmiarach robót-prosimy o podanie czy ujmować w wycenie ten czujnik oraz o podanie typu i producenta?.

Odpowiedź nr 1

Czujnik zbliżeniowy LSI-R3OP-F10-LA prod. Meller-jest to czujnik kontaktronowy otwarcia drzwi załączający wentylator w pomieszczeniu ujęty w pozycji rozdzielnic, jako aparatura modułowa.

Pytanie nr2:

Czy możliwa jest zamiana opraw oświetleniowych na innego producenta, o tych samych parametrach jak wymieniony w przedmiarach robót?

Odpowiedź nr 2.:

Możliwa jest zamiana opraw oświetleniowych na innego producenta pod warunkiem zachowania parametrów wymienionych w przedmiarach. Zaleca się zastosowanie urządzeń podanych w dokumentacji.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

**Z poważaniem**

Wyk. J.K.