Radom dnia 20.05.2008r.

Egz. poj.

/WYKONAWCY /

W Y J A Ś N I E N I E

w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych
dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie łącznika pomiędzy budynkami Nr 3 KWP i Nr 4 KMP w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
Nr sprawy 36/2008

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Sekcja Zamówień Publicznych, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem wykonawcy wyjaśnia:

1. poz. 9 – przyjęto zakup gruntu do zasypki

   Pytanie : czy może być grunt czy należy przyjąć piasek?

Odpowiedź: Grunt na którym ma być posadowiony budynek jest to grunt nasypowy ,nie nadający się do zasypania wykopów. Należy przyjąć do zasypek grunt budowlany nadający się do tego typu robót.

2. poz. 141 – przyjęto listwy przyścienne drewniane iglaste do wykładziny PCW natomiast w projekcie listwy dębowe.

   Pytanie: prosimy o podanie właściwej wersji

Odpowiedź: W przedmiarze robót jest to pozycja 143 nie 141. Opis robót w poz. koszt. 143 jest następujący „ Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane". Nie jest w opisie podane że są to listwy z drewna iglastego. Należy w wycenie przyjąć listwy przyścienne dębowe profilowane 2x7 cm, zgodnie z dokumentacją.

3. Sposób wykonania kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź: W kosztorysach ofertowych należy podać ceny jednostkowe oraz wartości dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (z narzutami przyjętymi do kosztorysu) bez podatku VAT. Podatek VAT należy doliczyć do ogólnej wartości ofertowej netto.

Wyk. egz. poj.
Dodatkowo powielono 1 egz.
Przesłano wg Druku ZP-14

Opr. A. O.